

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за апрель 2018г.

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

| № п/п\ | Наименование объекта | Вид работы | Требуемый персонал | Дата ремонта |
|--------|---|---|--------------------|------------------|
| 1 | Трансформаторные подстанции КТП-122 | ППР | ГПП Смена03 | 01.04.2018г. |
| 2 | Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-3 яч.11-19 | ППР | ГПП Смена01 | 07.04.2018г. |
| 3 | Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-9 яч.20-36 | ППР | ГПП Смена02 | 08.04.2018г. |
| 4 | Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-10 яч.13-24 | ППР | ГПП Смена04 | 14.04.2018г. |
| 5 | Трансформаторные подстанции ТП-38 | ППР | ГПП Смена02 | 15.04.2018г. |
| 6 | Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-18 яч.11-21 | ППР | ГПП Смена03 | 21.04.2018г. |
| 7 | Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-15 яч.1-7 | ППР | ГПП Смена04 | 22.04.2018г. |
| 8 | Трансформаторные подстанции ТП-14 | ППР | ГПП Смена03 | 29.04.2018г. |
| 9 | Трансформаторная подстанция КТП-161 КУ1, КУ2 | Ремонт конденсаторных установок с заменой пускателей 5-ой величины в кол-ве 1шт., с заменой конденсаторов в кол-ве 3шт., предохранители -3шт. | Бригада№ 720 | 09-10.04.2018 г. |
| 10 | Трансформаторная подстанция КТП-160 КУ1, КУ2 | Ремонт конденсаторных установок с заменой пускателей 5-ой величины в кол-ве 2шт., предохранители -2шт. | Бригада№ 720 | 10-12.04.2018 г. |
| 11 | Трансформаторная подстанция ТП-17 | Ревизия и подготовка автоматического выключателя ВА5239 630А для замены на фидере №11 | Бригада№ 720 | 11.04.2018 г. |
| 12 | Трансформаторная подстанция КТП-89 | Замена и силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла в кол-ве 50кг | Бригада№ 720 | 14.04.2018 г. |
| 13 | Распределительное устройство РУ-6кВ КП-9 яч.51 | Ремонт комплекта масляных выключателей в в/в ячейке №51 | Бригада№ 720 | 17-18.04.2018 г. |
| 14 | Трансформаторная подстанция КТП-71 Т-2 | Ремонт силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4 для предотвращения течи масла в местах установки прокладок с доливкой трансформаторного масла 40л | Бригада№ 720 | 18.04.2018 г. |
| 15 | Трансформаторная подстанция КТП-93 Т-1 | Ремонт силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла 40л, с применением комплекта прокладок из маслбензостойкой резины и маслостойкого герметика для предотвращения течи масла в местах установки прокладок. | Бригада№ 720 | 23-24.04.2018 г. |
| 16 | Трансформаторная подстанция КТП-94 Т-1 | Ремонт силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла 40л, с применением комплекта прокладок из маслбензостойкой резины и маслостойкого герметика для предотвращения течи масла в местах установки прокладок. | Бригада№ 720 | 25-26.04.2018 г. |
| 17 | Трансформаторная подстанция КТП-146 КУ1 | Ремонт конденсаторной установки с заменой регулятора реактивной мощности Lovato DCRL8 | Бригада№ 720 | 27.04.2018 г. |
| 18 | Трансформаторная подстанция КТП-104 КУ2 | Ремонт конденсаторной установки с заменой регулятора реактивной мощности Lovato DCRL8 | Бригада№ 720 | 28.04.2018 г. |
| 19 | Трансформаторная подстанция КТП-44 | Замена и силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла в кол-ве 50кг | Бригада№ 720 | 29.04.2018 г. |