

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за май 2016г.

Раскрытие информации п.11 абзаца 18: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п/п\	Наименование объекта	Вид работы	Дата ремонта
1	Распределительное устройство РУ-6кв КП-10 яч.1-12	ППР	02.05.16г.
2	Распределительное устройство ЗРУ-6кв ГПП секция №2	ППР	03.05.16г.
3	Трансформаторная подстанция ТП-76	ППР	28.05.16г.
4	Трансформаторная подстанция ТП-17	ППР	05.05.16г.
5	Трансформаторная подстанция КТП-134	ППР	06.05.16г.
6	Распределительное устройство ЗРУ-6кв ГПП секция №3	ППР	07.05.16г.
7	Трансформаторная подстанция КТП-24	ППР	08.05.16г.
8	Трансформаторная подстанция КТП-180	ППР	09.05.16г.
9	Трансформаторная подстанция КТП-172	Ремонт силового трансформатора ТМЗ-1000 с заменой прокладок и доливкой трансформаторного масла	04-05.05.16г.
10	Трансформаторная подстанция КТП-162(Т2)	Ремонт силового трансформатора ТМЗ-1600 с заменой прокладок и доливкой трансформаторного масла	10-11.05.16г.
11	Распределительное устройство РУ-6кв КП-3 яч.21.	Ремонт блокировки привода вакуумного выключателя	11.05.16г.
12	Трансформаторная подстанция КТП-165(Т2)	Ремонт силового трансформатора ТМЗ-1000 с заменой прокладок и доливкой трансформаторного масла	12-13.05.16г.
13	Распределительное устройство РУ-6кв КП-10 яч.3	Замена высоковольтного кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х120 с установкой концевой кабельной муфты на компрессорной станции № 3. Фазировка и подсоединение кабеля к ячейке.	12.05.16г.

14	Распределительное устройство РУ-6кв КП-11 яч.2 (насос №2)	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х70 на поврежденном участке кабельной линии и монтажом 2-х соединительных кабельных муфт, проведение испытаний.	17.05.16г.
15	Уличное освещение от главного конвейера до ТЭЦ.	Демонтаж освещения МСК-1 1. 200 МЕТРОВ СИП 2. 4 СВЕТИЛЬНИКА	16.05.16г.
16	Трансформаторная подстанция КТП-39	Ремонт вводного автомата №2 АВМ-20 1500А с заменой втычных контактов	20.05.16г.
17	Распределительное устройство РУ-6кв КП-1 яч.12, яч.18	Замена трансформаторов напряжения в высоковольтных ячейках. Демонтаж и монтаж ТН №2 ТН №3	22.05.16г.
18	Распределительное устройство РУ-6кв КП-17 яч.8	Ремонт секционного масляного выключателя	22.05.16г.
19	Распределительное устройство РУ-6кв КП-19 яч.1	Ремонт высоковольтного кабеля КНС-12А с установкой соединительной кабельной муфты	23-24.05.16г.
20	Трансформаторная подстанция ТП-411	Расшиновка и ошиновка силового трансформатора ТМ-1000 на подстанции для проведения испытаний.	24.05.16г.
21	Распределительное устройство РУ-6кв КП-11 яч.2 (насос №2)	Ремонт высоковольтной кабельной линии с заменой концевой кабельной муфты, проведение испытаний.	24.05.16г.
22	Распределительное устройство РУ-6кв КП-10 яч.10	Ремонт масляного выключателя	25-27.05.16г.
23	Распределительное устройство РУ-6кв КП-11 яч.2	Ремонт высоковольтной кабельной линии с заменой концевой кабельной муфты, проведение испытаний.	25.05.16г.
24	Кабельная линия РУ-6кв КП-18 яч.21 - РУ-6кв КТП-183 яч.4	Ремонт высоковольтного кабеля с установкой соединительной кабельной муфты	25.05.16г.
25	Трансформаторная подстанция ТП-411(Т1)	Замена силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4	27-30.05.16г.
26	Кабельная линия РУ-6кв КП-7 яч.15 - ТЭЦ-1 яч.14	Отсоединение кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 Л-24 для отыскания обрыва	27.05.16г.
27	Трансформаторная подстанция КТП-39	Ремонт вводного автомата №2 АВМ-20 1500А с заменой втычных контактов	30.05.16г.