

**В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за ноябрь 2016г.**

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п/п	Наименование объекта	Вид работы	Дата ремонта
1	Трансформаторная подстанция КТП-73	ППР	04.11.16г.
2	Трансформаторная подстанция КТП-40	ППР	06.11.16г.
3	Трансформаторная подстанция КТП-46	ППР	06.11.16г.
4	Трансформаторная подстанция КТП-164	ППР	12.11.16г.
5	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-14 яч.1-15	ППР	13.11.16г.
6	Трансформаторная подстанция КТП-82	ППР	19.11.16г.
7	Трансформаторная подстанция КТП-31	ППР	20.11.16г.
8	Трансформаторная подстанция КТП-104	ППР	26.11.16г.
9	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-2 яч.15-24	ППР	27.11.16г.
10	Кабельная линия Л-25 ГРУ1 ТЭЦ - КП-5	Откопка троншей и ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 на поврежденном участке кабельной линии 26м и монтажом 1шт. соединительной кабельной муфты.	01-03.11.2016
11	Распределительное устройство РУ-6кВ КП-10 ЯЧ-17	Ремонт маслянного выключателя	05-06.11.2016
12	Распределительное устройство РУ-6кВ КП-11 ЯЧ.5	Ремонт привода маслянного выключателя	05.11.2016
13	Распределительное устройство РУ-6кВ ТП-13 яч.-2 , ТП-15 разбед№1, КТП-183 яч-3	Присоединения кабеля к ячейкам ТП-13 ЯЧ-2, ТП-15 развед. №1, КТП-183 яч-3. Присоединение, фазировка, проведение испытаний.	06.11.2016
14	Кабельная линия 6кВ ГРУ2 ТЭЦ - КП14 Л-57	Разделка и испытание Л-57 в кабельном тоннеле в шахте №5	17.11.16г.
15	Кабельная линия 6кВ ГРУ1 ТЭЦ - КП5 Л-25	Ремонт высоковольтной кабельной линии с монтажом 1-ой соединительной кабельной муфты.	21.11.16г.
16	Кабельная линия 6кВ ГРУ2 ТЭЦ - КП14 Л-57	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 в кабельном тоннеле 26м и монтажом 2-х концевых кабельных муфт.	21-22.11.16г.

17	Кабельные линии 6кВ ГРУ2 ТЭЦ - КП14 Л-57, ГРУ1 ТЭЦ - КП5 Л-25, ГРУ1 ТЭЦ - КП7 Л-13	Присоединение, фазировка, проведение испытаний кабеля Л-25, Л-57. Отключение кабеля на ремонт Л-13	23.11.16г.
18	Ремон наружного освещения завода	Ремонт освещения периметра завода. Замена ламп ДНАТ-150, дросселей	24.11.16г.
19	Кабельная эстакада ГПП-ТЦКЧ	Вырубка поросли. Уборка территории под эстакадой от ДКР	11-25.11.16г.
20	Кабельная линия Л-13 ГРУ1 ТЭЦ - КП-7	Откопка траншеи и ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 на поврежденном участке кабельной линии 9м и монтажом 2шт. соединительных кабельных муфт.	28-30.11.16