

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за апрель 2017г.

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п/п	Наименование объекта	Вид работы	Дата ремонта
1	Трансформаторная подстанция КТП-122	ППР	02.04.17г.
2	Трансформаторная подстанция КТП-89	ППР	08.04.17г.
3	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-9 яч.1-19	ППР	09.04.17г.
4	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-11 яч.2-7	ППР	15.04.17г.
5	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-19 яч.1-10	ППР	16.04.17г.
6	Трансформаторная подстанция ТП-11	ППР	22.04.17г.
7	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-10 яч.13-24	ППР	23.04.17г.
8	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-1 яч.18-24	ППР	30.04.17г.
9	Трансформаторная подстанция КТП-143 КУ-2	Ремонт конденсаторной установки с заменой 1шт. пускателей ПМ-12 6-ой велич., конденсаторов	03-04.04.2017г.
10	Трансформаторная подстанция ТП-6 Т-1	Замена ошиновки силового трансформатора Т1 ТМ-1000	05.04.2017г.
11	Трансформаторная подстанция КТП-144 КУ1, КУ2	Ремонт конденсаторной установки с заменой 3шт. пускателей ПМ-12 6-ой велич., конденсаторов в кол-ве 3шт., предохранители -3шт.	06.04.2017г.
12	Трансформаторная подстанция КТП-145 КУ1, КУ2	Ремонт конденсаторной установки с заменой 2шт. пускателей ПМ-12 6-ой велич., конденсаторов в кол-ве 3шт., предохранители -2шт.	10.04.2017г.
13	Трансформаторная подстанция КТП-145 ф.№3	Ремонт автоматического выключателя КТП-145 питающего КУ-1 с заменой блока втычных контактов - 6шт.	11.04.2017г.
14	Трансформаторная подстанция КТП-89 ф.№3	Ремонт кабеля ААШВУ1-3х50+1х70 с демонтажом и прокладкой участка линии - 10м. Установка соединительной кабельной муфты - 1шт., установка концевой каб. муфты.	13.04.2017г.
15	Трансформаторная подстанция ТП-36 Т2	Расшиновка и замена силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4 с изготовлением новой ошиновки.	22.04.2017г.
16	Трансформаторная подстанция КТП-85 ввод №1	Ремонт вводного автоматического выключателя с заменой блока втычных контактов - 9шт.	23.04.2017г.

17	Трансформаторная подстанция КТП-148 КУ-1, КУ-2	Ремонт конденсаторной установки с заменой 2шт. пускателей ПМ-12 6-ой велич., конденсаторов в кол-ве 3шт., предохранители -1шт.	25.04.2017г.
18	Трансформаторная подстанция КТП-58 КУ	Ремонт конденсаторной установки с заменой 2шт. пускателей ПМ-12 6-ой велич., конденсаторов в кол-ве 1шт.	25.04.2017г.
19	Наружное освещение завода	Ревизия освещения завода с заменой ламп ДРЛ-125 -10шт., ДРЛ-250 - 10шт., ДНАТ-150 - 50шт.	27-28.04.2017г.