

**В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за апрель 2018г.**

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п/п\	Наименование объекта	Вид работы	Требуемый персонал	Дата ремонта
1	Трансформаторные подстанции КТП-122	ППР	ГПП Смена03	01.04.2018г.
2	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-3 яч.11-19	ППР	ГПП Смена01	07.04.2018г.
3	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-9 яч.20-36	ППР	ГПП Смена02	08.04.2018г.
4	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-10 яч.13-24	ППР	ГПП Смена04	14.04.2018г.
5	Трансформаторные подстанции ТП-38	ППР	ГПП Смена02	15.04.2018г.
6	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-18 яч.11-21	ППР	ГПП Смена03	21.04.2018г.
7	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-15 яч.1-7	ППР	ГПП Смена04	22.04.2018г.
8	Трансформаторные подстанции ТП-14	ППР	ГПП Смена03	29.04.2018г.
9	Трансформаторная подстанция КТП-161 КУ1, КУ2	Ремонт конденсаторных установок с заменой пускателей 5-ой величины в кол-ве 1шт., с заменой конденсаторов в кол-ве 3шт., предохранители -3шт.	Бригада№ 720	09-10.04.2018 г.
10	Трансформаторная подстанция КТП-160 КУ1, КУ2	Ремонт конденсаторных установок с заменой пускателей 5-ой величины в кол-ве 2шт., предохранители -2шт.	Бригада№ 720	10-12.04.2018 г.
11	Трансформаторная подстанция ТП-17	Ревизия и подготовка автоматического выключателя ВА5239 630А для замены на фидере №11	Бригада№ 720	11.04.2018 г.
12	Трансформаторная подстанция КТП-89	Замена и силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла в кол-ве 50кг	Бригада№ 720	14.04.2018 г.
13	Распределительное устройство РУ-6кВ КП-9 яч.51	Ремонт комплекта масляных выключателей в в/в ячейке №51	Бригада№ 720	17-18.04.2018 г.
14	Трансформаторная подстанция КТП-71 Т-2	Ремонт силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4 для предотвращения течи масла в местах установки прокладок с доливкой трансформаторного масла 40л	Бригада№ 720	18.04.2018 г.
15	Трансформаторная подстанция КТП-93 Т-1	Ремонт силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла 40л, с применением комплекта прокладок из маслбензостойкой резины и маслостойкого герметика для предотвращения течи масла в местах установки прокладок.	Бригада№ 720	23-24.04.2018 г.
16	Трансформаторная подстанция КТП-94 Т-1	Ремонт силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла 40л, с применением комплекта прокладок из маслбензостойкой резины и маслостойкого герметика для предотвращения течи масла в местах установки прокладок.	Бригада№ 720	25-26.04.2018 г.
17	Трансформаторная подстанция КТП-146 КУ1	Ремонт конденсаторной установки с заменой регулятора реактивной мощности Lovato DCRL8	Бригада№ 720	27.04.2018 г.
18	Трансформаторная подстанция КТП-104 КУ2	Ремонт конденсаторной установки с заменой регулятора реактивной мощности Lovato DCRL8	Бригада№ 720	28.04.2018 г.
19	Трансформаторная подстанция КТП-44	Замена и силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла в кол-ве 50кг	Бригада№ 720	29.04.2018 г.