

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за июль 2016г.

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п\п\	Наименование объекта	Вид работы	Дата ремонта
1	Трансформаторная подстанция ТП-91	ППР	02.07.16г.
2	Трансформаторная подстанция ТП-36	ППР	03.07.16г.
3	Трансформаторная подстанция КТПН-150	ППР	09.07.16г.
4	Трансформаторная подстанция КТП-51	ППР	10.07.16г.
5	Распределительное устройство РУ-6кВ, трансформаторная подстанция КТП-183	ППР	16.07.16г.
6	Трансформаторная подстанция КТП-111	ППР	17.07.16г.
7	Распределительное устройство РУ-6кВ, силовые трансформаторы - 2шт. ТП-13	ППР	24.07.16г.
8	Трансформаторная подстанция ТП-7	ППР	30.07.16г.
9	Трансформаторная подстанция ТП-11	Ремонт трансформатора ТП-11	02-03.06.16г.
10	Распределительное устройство РУ-6кв КП-14 яч.6	Ремонт маслянных выключателей	02-03.06.16г.
11	Трансформаторная подстанция КТП-164 Т1	Ремонт трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с заменой маслобензостойких резиновых уплотнений (прокладок), доливкой трансформаторного масла	06-07.07.16г.
12	Трансформаторная подстанция КТП-165 Т1	Ремонт трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с заменой маслобензостойких резиновых уплотнений (прокладок), доливкой трансформаторного масла	06-07.07.16г.
13	Трансформаторная подстанция КТП-71	Ремонт трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла	10.07.16г.
14	Трансформаторная подстанция КТП-91 Т1	Ремонт трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла	11.07.16г.

15	Распределительное устройство РУ-6кВ КП-7, КП-13	Замена трансформатора напряжения в высоковольтных ячейках. Демонтаж и монтаж ТН №2	11-12.06.16г.
16	Кабельная линия Л-14 РУ-6кВ ЗРУ ГПП яч.8 - КП-1 яч.21	Ремонт высоковольтной кабельной линии с установкой ремонтных манжет на соединительные кабельные муфты, проведение испытаний Л-14	13.07.16г.
17	Кабельная линия ЗРУ ГПП - Высокопрочный чугун	Ремонт высоковольтной кабельной линии кабель ААШВ-6кВ сеч.3х185 с монтажом 2-х ремонтных манжет на соединительных кабельных муфтах, проведение испытаний.	16.07.16г.
18	Трансформаторная подстанция КТП-73	Ремонт трансформатора ТМЗ-1600 с доливкой трансформаторного масла	16.07.16г.
19	Трансформаторная подстанция КТП-132	Ремонт высоковольтного выключателя нагрузки	18.07.16г.
20	Трансформаторная подстанция ТП-8	Ремонт полов с восстановлением перекрытий кабельных каналов на подстанции металлическими щитами	19.07.16г.
21	Кабельная линия Л-57 РУ-6кВ КП-14 яч.9 - ТЭЦяч.48	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ- 6кВ сеч.3х185 в земле на поврежденном участке кабельной линии и монтажом 2-х соединительных кабельных муфт, проведение испытаний.	20-22.07.16г.
22	Распредустройство РУ-6кВ КП-8	Ремонт автоматического выключателя Э-06 1000А питающего освещение на РУ-6кВ КП-14	26.07.16г.
23	Кабельная линия Л-57 РУ-6кВ КП-14 яч.9 - ТЭЦяч.48	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ- 6кВ сеч.3х185 в кабельном тоннеле на поврежденном участке кабельной линии и монтажом 2-х соединительных кабельных муфт, проведение испытаний.	27.07.16г.