

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за август 2016г.

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п/п	Наименование объекта	Вид работы	Дата ремонта
1	Трансформаторная подстанция ТП-100	ППР	06.08.16г.
2	Трансформаторная подстанция КТП-59	ППР	07.08.16г.
3	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-18 яч.11-21	ППР	13.08.16г.
4	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-4 яч.1-12	ППР	14.08.16г.
5	Трансформаторная подстанция КТП-167	ППР	20.08.16г.
6	Трансформаторная подстанция КТП-138	ППР	21.08.16г.
7	Трансформаторная подстанция КТП-84	ППР	27.08.16г.
8	Кабельная линия Л-42 ГПП-КП-16	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 по эстакаде на поврежденном участке кабельной линии 12м и монтажом 2-х соединительных кабельных муфт, проведение испытаний.	02-03.08.16г.
9	Трансформаторная подстанция КТП-149 Т2	Ремонт трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4	11.08.16г.
10	Распределительное устройство РУ-6кВ КП-13	Замена ТН на КП-13 Ремонт привода маслянного выкл яч-18	12.08.16г.
11	Кабельная линия Л-57 ТЭЦ-КП-14	Отыскание места повреждения и ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 в траншее на поврежденном участке кабельной линии и монтажом 2-х соединительных кабельных муфт, проведение испытаний.	19-24.08.16г.
12	Кабельная линия Л-33 ГПП-КП-8	Отыскание места повреждения и ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 в траншее на поврежденном участке кабельной линии и монтажом 2-х соединительных кабельных муфт, проведение испытаний.	24-30.08.16г.
13	Главная понизительная подстанция ОРУ-110кВ силовой трансформатор ТРДН-25000	Замена двигателя вентиляции на Т-1 ТРДН-25000 кВА ОРУ-110 ГПП	24-25.08.16г.
14	Распределительное устройство РУ-6кВ КП-14 яч.9	Испытание и подсоединение и фазировка кабеля Л-57	30.08.16г.